



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Волгоградской области)**

ул. 13-й Гвардейской, 15а, г. Волгоград, 400005
Телефон: 96-70-82 Факс: 96-70-72 (код 844-2)
E-mail: emercom@34.mchs.gov.ru

25.12.2019 № 4626 -4-7

Главам муниципальных районов,
городских округов, городских и
сельских поселений Волгоградской
области

Уважаемые руководители!

Реализация требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), касающихся дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, осуществляется в соответствии с положениями нормативно-правовых актов МЧС России, обеспечивается путем создания Системы передачи извещений о пожаре (далее – СПИ).

В настоящее время одной из проблем при реализации требований части 7 статьи 83 Технического регламента является отсутствие отдельных требований к организациям, которые проводят монтаж, техническое обслуживание и ремонт СПИ.

Для обеспечения функционирования СПИ необходимо, чтобы обслуживающая организация обладала возможностью в круглосуточном режиме контролировать исправность объектовых станций, имела доступ к пультовым приемным станциям, установленным в подразделениях пожарной охраны, для внесения изменений в базу данных в случае меняющейся информации об объекте защиты, перепрограммирования объектового оборудования при вводе в действие нового программного обеспечения, предоставления заказчику статистических сведений о срабатывании АПС в случае пожарной тревоги, ложных срабатываниях АПС, сервисных извещениях (контрольные сигналы и сигналы о техническом состоянии АПС), а также имела информационную и техническую поддержку соответствующего предприятия-изготовителя и разработчика программного обеспечения.

С учетом изложенного руководителям объектов защиты при составлении технического задания и заключении договоров (контрактов) необходимо учитывать требования не только по техническому обслуживанию оборудования СПИ, но и возможностей обслуживающей организации на выполнение работ и оказание услуг

по мониторингу прохождения сигнала о пожаре от объектовой станции на пульт подразделений пожарной охраны.

С уважением,

Начальник Главного управления

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'O.V. Grebenyuk'.

О.В. Гребенюк